

O U H

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L

S V E N D B O R G S Y G E H U S

Tekniske standarder
Afsnit 8 - bips nr. 58 - Brandslukning
19. udgave

16. januar 2023

Indholdsfortegnelse

58.11 Sprinkling og brand (rør mm.)	2
---	---

58.1 - Brandslukning

Rev.

Emne: **58.11 Sprinkling og brand (rør mm.)**

Dato: 2023-01-16

Installation / udførelse:

Udføres iht. DBI-forskrifter.

Sprinkling udføres i det omfang, bygningsmyndighederne kræver dette.

Funktionsafprøvning / test:

Iht. DBI-forskrifter.

Slangevindere udføres jfr. myndighedskrav og skal være CE-godkendte.

Slangevindere skal være forsynet med nøglecylinder, så skabet kan åbnes uden at bryde plommen.

Denne funktion benyttes ved afprøvning af funktionen.

Systemet skal svare til skabe af fabr. Falck.